

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

Территориальный отдел в г. Новый Уренгой, Тазовском
районе

ул.Новая, д.26, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629300
тел/факс 8 (3494) 23-70-36
E-mail: 3@89.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908
ИНН/КПП 8901016427/890101001

Директору МБОУ
«ТСОШ»
О.Н.Борисовой

Юридический адрес:
629350, ЯНАО,
Тазовский район,
п.Тазовский,
ул.Заполярная, д.9

от 29.04.2016г. № 54

01

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе с 04.04.2016г. была проведена плановая выездная документарная проверка на основании распоряжения №50/ТР от 28.03.2016г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тазовская средняя общеобразовательная школа».

29.04.2016г. в 16-00 при проведении плановой выездной документарной проверки МБОУ «ТСОШ» выявлены нарушения требований ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

1. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка, на которую устанавливаются мусоросборники (контейнеры), на расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудованная водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0м во все стороны. Для сбора ТБО имеются 3 контейнера не оборудованные плотно закрывающимися крышками, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.3.7, 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В рекреации МБОУ «ТСОШ» имеются вешалки, на которых висит верхняя одежда, а обувь раскидана по всей рекреации, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Расстановка ученической мебели не соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся, для одних обучающихся стулья и парты высокие и ноги не достают до пола.

Вход. № 1030
«05» 05 2016 г.

для других парты и стулья низкие, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.5.1, 5.2, 5.3, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Учебная мебель в кабинетах для старших классов не маркируется соответственно росту обучающихся, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5.В спортивном зале отсутствуют открывающиеся окна для проветривания, проветривание спортивного зала осуществляется через один пожарный выход, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6.Для проведения осмотра детей на педикулез отсутствует противопедикулезная укладка, в которую входят: луна и частые гребни, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7.Педагогические работники МБОУ «ТСОШ» не проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, сведения о гигиенической подготовке в личных медицинских книжках отсутствуют, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8.В учебных кабинетах для общего освещения используются источники света различной природы излучения (белый и желтый цвет), что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.7.2.2, 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9.Отсутствует уборочный инвентарь, увлажненная и сухая ветошь для ежедневной уборки спортивного оборудования в спортивном зале, спортивные маты ежедневно не протираются мыльно-содовым раствором, что является нарушением п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10.Измеренные параметры микроклимата: относительная влажность воздуха и температура воздуха в кабинете №134 – начальный класс в 2-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора, в кабинете №143 – начальный класс в 3-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в столярной мастерской в 3-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в слесарной мастерской в 3-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в спортивном зале (большая часть за перегородкой) и малой части спортивного зала; в раздевалке для девочек; раздевалке для мальчиков; в кабинете №338 биологии в 3-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в кабинете №304 химия в 2-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в кабинете №347В информатика в 3-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора; в кабинете №437А информатика в 2-х точках на расстоянии 0,5м от окна и отопительного прибора не соответствуют гигиеническим нормативам, что является нарушением ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений параметров микроклимата №5330 от 06.04.2016г.).

11.Общее искусственное освещение у токарного станка в слесарной мастерской составило 250лк при гигиеническом нормативе 300-500лк; на середине доски мастерской по обработке тканей общее искусственное освещение составило 250лк при гигиеническом нормативе 300-500лк; на середине доски в кабинете №325 иностранный язык общее искусственное освещение составило 260лк при гигиеническом нормативе 300-500лк; на середине доски в кабинете №309 рисование общее искусственное освещение составило 410лк при гигиеническом нормативе 500лк, что не соответствует ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений освещенности №5331 от 06.04.2016г.).

12.Обнаруженная концентрация используемого в МБОУ «ТСОШ» дезинфицирующего средства «Жавель солид» составляет 0,056±0,0004, что не соответствует

заявленной (0,2%) и является нарушением п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол лабораторных исследований №5144 от 08.04.2016г.)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения распространения инфекционных и соматических заболеваний среди детей и сотрудников детского сада, на основании акта проверки от 29.04.2016г. №50/ТР, *предлагаю:*

(перечислить выявленные нарушения потребительского законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и иных НПА)

1.Оборудовать для сбора отходов на территории хозяйственной зоны МБОУ «ТСОШ» площадку, на которой установить мусоросборники (контейнеры), на расстоянии не менее 25,0м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудованная водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0м во все стороны. Оборудовать контейнеры для сбора ТБО плотно закрывающимися крышками, в соответствии с требованиями пп.3.7, 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 29.08.2016г.

2.Оборудовать в рекреации МБОУ «ТСОШ» для всех учащихся гардероб с индивидуальными шкафчиками или ячейками для одежды и обуви в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 29.08.2016г.

3.Обеспечить расстановку ученической мебели в соответствии с росто-возрастными особенностям обучающихся, в соответствии с требованиями пп.5.1, 5.2, 5.3, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 29.08.2016г.

4.Промаркировать всю учебную мебель в кабинетах для старших классов в соответствии с ростом обучающихся, в соответствии с требованиями п.5.4, СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: 29.08.2016г.

5.Оборудовать спортивный зал фрамугами для проведения сквозного проветривания, для хорошей аэрации спортивного зала, в соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: 29.08.2016г.

6.Обеспечить медицинский кабинет МБОУ «ТСОШ» противопедикулезной укладкой для проведения осмотра детей на педикулез, в соответствии с требованиями п.11.5, СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: 03.06.2016г.

7.Обеспечить прохождение педагогическими работниками МБОУ «ТСОШ» гигиенической подготовки и аттестации, с занесением сведений о гигиенической подготовке в личные медицинские книжки, в соответствии с требованиями п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 29.06.2016г.

8.Оборудовать в учебных кабинетах для общего освещения источники света одной природы излучения (белый или желтый цвет), в соответствии с требованиями пп.7.2.2, 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 29.08.2016г.

9. Завести уборочный инвентарь для ежедневной уборки спортивного оборудования в спортивном зале, спортивные маты ежедневно протирать мыльно-содовым раствором, в соответствии с п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 03.06.2016г.

10. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями параметры микроклимата в кабинете №134, в кабинете №143, в столярной мастерской; в слесарной мастерской; в спортивном зале; в раздевалке для девочек; раздевалке для мальчиков; в кабинете №338; в кабинете №304; в кабинете №347В; в кабинете №437А в соответствии с требованиями п.6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением протокола лабораторных исследований параметров микроклимата в территориальный отдел в срок до 03.06.2016г.

11. Привести в соответствие с гигиеническими нормативами общее искусственное освещение у токарного станка в слесарной мастерской; на середине доски мастерской по обработке тканей; на середине доски в кабинете №325 иностранный язык; на середине доски в кабинете №309 рисование, в соответствии с требованиями пп.7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с предоставлением протокола лабораторных исследований общей освещенности в территориальный отдел в срок до 29.08.2016г.

12. Привести концентрацию используемого в МБОУ «ТСОШ» дезинфицирующего средства «Жавель солид» в соответствии с заявленной концентрацией, в соответствии с требованиями п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением протокола лабораторных испытаний в территориальный отдел в срок до 03.06.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «ТСОШ»
О.Н.Борисову.

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщать в территориальный отдел в установленные предписанием сроки.

Разъясняя, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.


Согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки, настоящее предписание

1) во внесудебном порядке – в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО: г. Салехард, ул. Титова, 10

2) в судебном порядке, в соответствии со ст.198 АПК РФ – в арбитражный суд.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник



Н.И.Лютая

Предписание получено «...» 2016 г.